SISKLOR CAEPA du 21 Janvier 2014

Date/Heure	OREPA	Departement	CAEPA	Chlore Rés.	Réseau	Secteur ou point	Remarque
1/21/2014 13:06	Centre	Petite Riviere Art.	Labadi	0.6	Labadi	B. Prive Chez Philimon	Fuites sur la ligne
1/21/2014 13:09	Centre	Petite Riviere Art.	Labadi	0.6	Labadi	B.Prive Chez Angelin	Problème au niveau du Captage
1/21/2014 13:10	Centre	Petite Riviere Art.	Labadi	0.6	Labadi	BF Bas Labadi	Fuites sur la ligne
1/21/2014 13:08	Centre	Petite Riviere Art.	Labadi	0.6	Labadi	BF Localite Labaret	Problème au niveau du Réservoir
1/21/2014 8:44	Centre	Gonaives	Lagon Bazile	0	Lagon Bazile	BF- Localite Vieux Poste	Pas d'HTH en stock
1/21/2014 13:10	Centre	Petite Riviere Art.	Labadi	0.6	Labadi	BF Zone Ktanm	Problème au niveau du Captage
1/21/2014 17:35	Ouest	Arcahaie	Mahee	0	Mahee	BI-Chez Magalie	Problème au niveau du système désinfection
1/21/2014 8:31	Centre	Belladere	Belladère	0	Centre Ville	BI-Hotel Asiette Creyole	Pas de Reactif de DPD en Stock
1/21/2014 17:41	Ouest	Arcahaie	Mahee	0	Mahee	BI-Rue Pierre Michel	Problème au niveau du système de désinfection
1/21/2014 17:43	Ouest	Arcahaie	Mahee	0	Mahee	BI-Zone thomas	Problème au niveau du système de désinfection
1/21/2014 7:48	Centre	Gonaives	Source Limon	0	Source Limon	Borne Fontaine Carrefpour Oreste	Pas d'HTH en stock
1/21/2014 17:55	Centre	Dessalines	Dessalines	0	Dessalines	BP_Chez OP	Rien à signaler
1/21/2014 16:01	Nord	Nord'Est	Capotille	0.8	Capotille	Kiosque # 1 - Chambellan	Rien à signaler
1/21/2014 9:34	Nord	Nord'Est	Capotille	0.8	Capotille	Kiosque # 3 - Kadette	Rien à signaler
1/21/2014 16:01	Nord	Nord'Est	Capotille	0.8	Capotille	Kiosque # 5 - Fran Choisi	Rien à signaler
1/21/2014 16:01	Nord	Nord'Est	Capotille	0.6	Capotille	Kiosque # 7- Brunette	Rien à signaler
1/21/2014 9:06	Ouest	Mirbalais	Sarazin	0.5	Sarazin	Kiosque En Face Dispensaire	Rien à signaler
1/21/2014 17:55	Centre	Dessalines	Dessalines	0	Dessalines	Kiosque Kalaplas	Rien à signaler
1/21/2014 17:31	Ouest	Arcahaie	Mahee	0	Mahee	Kiosque Pub Localite Bois Boule	Problème au niveau du système de désinfection
1/21/2014 17:39	Ouest	Arcahaie	Mahee	0	Mahee	Kiosque Pub localite labarre	Problème au niveau du système de désinfection
1/21/2014 17:33	Ouest	Arcahaie	Mahee	0	Mahee	Kiosque Pub Xone Basi Mahee	Problème au niveau du système de désinfection
1/21/2014 17:55	Centre	Dessalines	Dessalines	0	Dessalines	Kiosque Rue neuve	Rien à signaler
1/21/2014 17:46	Ouest	Arcahaie	Mahee	0	Mahee	Kiosque zone vignier	Problème au niveau du système de désinfection

Résultat du Test	Couleur
0.0 mg/l	Qualite Mauvaise
0.1 ≤ x ≤ 0.3	Qualité Faible
0.3 < x < 0.5	Qualité Passable
0.5 ≤ x ≤ 1.0	Bonne Qualité
1.0 < x	Eau Trop Chlorée