SISKLOR CAEPA du 22 Janvier 2014

Date/Heure	OREPA	Departement	CAEPA	Chlore Rés.	Réseau	Secteur ou point	Remarque
1/22/2014 7:26	Centre	Belladere	Belladère	0	Centre Ville	Font. Pub Morne Orilyen	Pas de Reactif de DPD en Stock
1/22/2014 10:05	Nord	Nord'Est	Capotille	0.8	Capotille	Kiosque # 3 - Kadette	Rien à signaler
1/22/2014 16:16	Centre	Dessalines	Dessalines	0	Dessalines	Kiosque Kalaplas	Rien à signaler
1/22/2014 16:16	Centre	Dessalines	Dessalines	0	Dessalines	BP_Chez OP	Rien à signaler
1/22/2014 16:17	Centre	Dessalines	Dessalines	0	Dessalines	Kiosque Kalaplas	Rien à signaler
1/22/2014 16:17	Centre	Dessalines	Dessalines	0	Dessalines	Kiosque Rue neuve	Rien à signaler
1/22/2014 16:17	Centre	Dessalines	Dessalines	0	Dessalines	Kiosque Rue neuve	Rien à signaler
1/22/2014 16:17	Centre	Dessalines	Dessalines	0	Dessalines	BP_Chez OP	Rien à signaler
1/22/2014 13:44	Centre	Petite Riviere Art.	Labadi	0.4	Labadi	B. Prive Chez Philimon	Fuites sur la ligne
1/22/2014 13:45	Centre	Petite Riviere Art.	Labadi	0.4	Labadi	BF Localite Labaret	Problème au niveau du Réservoir
1/22/2014 13:46	Centre	Petite Riviere Art.	Labadi	0.4	Labadi	BF Zone K-Nouialle	Problème au niveau du Captage
1/22/2014 13:47	Centre	Petite Riviere Art.	Labadi	0.4	Labadi	B.Prive Chez Angelin	Stock de Réactif presqu'épuisé
1/22/2014 13:47	Centre	Petite Riviere Art.	Labadi	0.4	Labadi	BF Bas Labadi	Fuites sur la ligne
1/22/2014 13:48	Centre	Petite Riviere Art.	Labadi	0.4	Labadi	BF Zone Ktanm	Problème au niveau du Captage
1/22/2014 8:28	Centre	Gonaives	Lagon Bazile	0	Lagon Bazile	BF- Localite Vieux Poste	Pas d'HTH en stock
1/22/2014 9:25	Centre	Gonaives	Source Limon	0	Source Limon	Borne Fontaine Carrefpour Oreste	Pas d'HTH en stock

Résultat du Test	Couleur
0.0 mg/l	Qualite Mauvaise
0.1 ≤ x ≤ 0.3	Qualité Faible
0.3 < x < 0.5	Qualité Passable
0.5 ≤ x ≤ 1.0	Bonne Qualité
1.0 < x	Eau Trop Chlorée